Bila tinggi struktur atau bangunan melebihi ketinggian maksimum dalam ketentuan standard (seturut level proteksi-nya) maka, perhitungan zona proteksi tidak dapat lagi menggunakan metoda sudut proteksi (Protective Angle method) seperti contoh di bawah ini, melainkan harus memakai metoda "rolling sphere"







Figure 4.4: Application of the rolling sphere method